

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №168»

Хользунова ул., 108-а, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394088

телефон/факс (473)267-28-18, e-mail: shkola_cad1@mail.ru

ОКПО/ОГРН 56444200/1033600031057, ИНН/КПП 3662050351/366201001

№ 36 от «22» декабря 2014 г.

**Начальнику отдела образования
Коминтерновского района
Дерябиной И.И.**

заведующей МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 168»

Азаровой Н.А.

Отчёт об исполнении предписания по нарушениям требований пожарной безопасности.

Администрация МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №168» доводит до вашего сведения, что согласно плановой проверке по ГО ЧС, ПБ защиты жизни и здоровья граждан, проводимой с 03.12.2014 г. по 05.12.2014 г. и возглавляемую старшим инспектором ОНД капитаном внутренней Резанцевой Людмилой Ивановной в отношении МБДОУ «ЦРР – детский сад №168» были выявлены нарушения.

По данному вопросу поясняю следующее:

№ п/п	Мероприятия согласно предписания	Примечания
1	Подсобные помещения кладовой в хозяйственном блоке оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	Средства заложены в проект бюджета 2015 г.
2	Подсобные помещения кухни оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации с тепловыми пожарными извещателями.	По мере поступления денежных средств
3	Провести аварийное и эвакуационное освещение с автоматическим включением	Средства заложены в проект бюджета 2015 г.
4	Провести эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц	По мере поступления денежных средств
5	Лестницы 3-го типа удалить от оконных проемов на 1 м.	По мере поступления денежных средств
6	Исправить устройства для самозакрывания дверей, уплотнения в притворах дверей, входящих в систему противодымной защиты, отделяющих лестничные клетки 1-го и 2-го этажей от групповых ячеек, а также в поэтажных коридорах	Средства заложены в проект бюджета 2015 г.
7	Стены и потолок на путях эвакуации облицованы материалами, не имеющими документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности	Средства для переоборудования заложены в проект бюджета 2015 г.
8	Двери электрощитовой, кладовых, прачечной выполнить противопожарными 2-го типа	Средства заложены в проект бюджета 2015 г.
9	Проверить внутренний противопожарный водопровод на исправность.	По мере поступления денежных средств

10	Согласовать и утвердить программы обучения сотрудников мерам пожарной безопасности	выполнено
----	--	-----------

Копии акта и предписания прилагаются.

Заведующая МБДОУ
«ЦРР – детский сад №168»

Н.А.Азарова